

Zvonky jsou dočasně částečně nefunkční. Někomu to může fungovat, někomu ne. Správná firma zajišťuje nápravu.

Update 29.5. - proběhla kontrola silnoproudých rozvodů a označení jističů. Příčina zatím nezjištěna, celý systém je pro jistotu odpojen.

Update 1.6. - kontrola firmy Teldom zjistila vadné elektronické prvky ve stavu, kdy by jejich další provoz mohl být příčinou požáru. Bude potřeba vyměnit celý systém, jelikož oprava stávajícího je již nerentabilní. Bude to znamenat také výměnu domovních telefonů. Všichni vlastníci budou informováni o dalším postupu emailem.

Update 29.6. - příprava je ve stadiu před podpisem smlouvy. Akce bude probíhat během července, přesné termíny budou vlastníkům oznámeny.

Update 11.7. - pokud nenastane něco mimořádného, práce začnou tento čtvrtek. Po zapojení centrálního systému a zkouškách budou oznámeny termíny výměny domovních telefonů v bytech.

Update 21.7. - zkoušky v pořádku, výměna DT v bytech bude probíhat od 26.7. do 27.7.

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)